



Obec Kolárovice Kolárovice 389 013 54 Kolárovice

Všetci známi zájemcovia

Dňa 13.05.2014

Vec: Odpovede na žiadosti o vysvetlenie súťažných podkladov. Doplnenie súťažných podkladov

Verejnému obstarávateľovi bola dňa 09.05.2014 doručené elektronicky žiadosť o vysvetlenie súťažných podkladov k podlimitnej súťaži na predmet zákazky: Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia pre obec Kolárovice.

V zmysle § 34 ods.14 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“) Vám podávame nasledovné vysvetlenie súťažných podkladov a doplnenie súťažných podkladov o nový Výkaz výmer, ktorý bude zaslaný ako príloha k uvedenému listu :

Otázka č.1.

Žiadame verejného obstarávateľa o vysvetlenie, aký svetelný zdroj a svietidlo na akú výbojku požaduje, nakoľko informácie v súťažných podkladoch si odporujú čo má za následok nejednoznačný popis predmetu zákazky, resp. dodávaných tovarov:

V technickej správe ako Prílohe č.1 súťažných podkladov je požadované svietidlo so svetelným zdrojom CPO-TW 60W.


- V popise projektu je požiadavka na svietidlo so sodíkovou vysokotlakovou výbojkou 70W.
- Vo výkaz výmere ako Prílohe č.2 súťažných podkladov je v položke č. 24 požadovaná výbojka vysokotlaká halogenidová do 70W.
- Vo výkaz výmere ako Prílohe č.2 súťažných podkladov v položke č. 25 je požadované svietidlo cestné s plochým sklom, IP 65, so sodíkovou vysokotlakovou výbojkou, 70W.
- V svetelno-technickej štúdii ako Prílohe č.1 súťažných podkladov sa uvádza, že „vo svietidlách pre komunikácie budú použité ako svetelné zdroje vysokotlaké výbojky Cosmo-White, typ 1xCPOTW60W“, pričom aj vo výpočtoch spotrieb a úspor je uvažované s príkonom svietidla 66W, čo zodpovedá spotrebe 60W výbojke + spotreba predradníka.

Žiadame Vás o uvedenie, aký typ svetelného zdroja má byť v ponuke ponúknutý a svietidlo na aký svetelný zdroj má byť ponúknuté. Následne v nadväznosti na túto informáciu žiadame o upravenie súťažných podkladov tak, aby informácia bola identická vo všetkých častiach a prílohách súťažných podkladov.

Odpoveď:

Verejný obstarávateľ v prílohe zasiela nový Výkaz výmer, ktorý je potrebné v ponuke nacen-
iť. Výkaz výmer bude týmto upravený a ponuku uchádzačov budú porovnateľné. V prípade
uvedenia typu alebo značky vo výkaze výmer je možné predložiť Ekvivalent.

S pozdravom



Ing. Jozef Hruština

starosta obce

Príloha : Nový Výkaz výmer